ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСИНВЕСТ"
ФИЛИАЛ ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ"
юридический адрес: 115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул.Садовническая, д.12, этаж 2, офис 16
адрес места производства: 625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20,
тел.: +7(3452) 53 23 99 / факс: +7(3452) 28 41 80
Центральная заводская лаборатория
625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20, строение 10

ПАСПОРТ № 364

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.31963/22
Срок действия с 09.03.2022 по 11.08.2024 включительно.

Код ОКПД 2 по ОК 034-2014 (КПЕС 2008):	19.20.21.315	**Код ОКП:**	-
Дата изготовления:	4 апреля 2022 г.		
Дата отбора пробы:	4 апреля 2022 г. по ГОСТ 2517-2012	**Номер партии**	
Место отбора:	ООО "РУСИНВЕСТ", ФИЛИАЛ ООО "РУСИНВЕСТ" - "ТНПЗ"	**Номер резервуара:**	Р-8 Резервуарный парк, 130 титул, УГП
Размер партии, т:	6 243,939	**Уровень наполнения, см:**	1 346,0
Дата проведения испытаний:	4 апреля 2022 г.	**Дата оформления паспорта:**	4 апреля 2022 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактические данные
1	Цетановое число	ГОСТ EN 15195-2014	не менее 51	не менее 51,0	53,4
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264:2018	-	не менее 46,0	53,4
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D 4052-18a	-	820,0-845,0	822,7
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8,0	1,1
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10,0	6,8
6	Температура вспышки в закрытом тигле, ºС	ГОСТ 6356-75	не ниже 55	выше 55	64
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, %*	ГОСТ 19932-99	-	не более 0,3	0,05
8	Зольность, % масс**	ГОСТ 1461-75	-	не более 0,01	отсутствие
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	не более 200	менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662:2014	-	не более 24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160-2013	-	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность:общее количество осадка, г/м³***	EN ISO 12205:1996	-	не более 25	менее 15
13	Смазывающая способность:скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	не более 460	не более 460	443
14	Кинематическая вязкость при 40 ºС, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	2,000-4,500	2,396
15	Фракционный состав:	ГОСТ 2177-99 (метод А)			
	при температуре 250 ºС перегоняется, % об.		-	менее 65	48,5
	при температуре 350 ºС перегоняется, % об.		-	не менее 85	94,0
	95% об. перегоняется при температуре, ºС		не выше 360	не выше 360	356,0
16	Предельная температура фильтруемости, ºС	ГОСТ 22254-92	-	не выше минус 5	минус 12

Дополнительные показатели качества при транспортировке по системе МНПП (договор № НП0022003 от 01.12.2021)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Дополнительные требования	Фактическое значение
17	Удельная электрическая проводимость при 20 ºС, пСм/м	ГОСТ 33461-2015	не менее 160	203
18	Температура вспышки в закрытом тигле, ºС	ГОСТ 6356-75	не ниже 58	64

Дополнительные показатели качества при поставке на экспорт

№	Наименование показателя	Метод испытания	Дополнительные требования при поставках на экспорт	Фактическое значение
19	Массовая доля серы, %	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 0,001	0,00068

Заключение.	дизельное топливо ЕВРО,летнее,сорта С,экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,дизельному и судовому топливу,топливу для реактивных двигателей и мазуту" и ГОСТ 32511-2013 Топливо дизельное ЕВРО.Технические условия с изм.№1.
Дополнительная информация.	* Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал. Протокол испытаний № В-131-ТЛ от 26.02.2022 г.; ** Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал. Протокол испытаний № В-130-ТЛ от 26.02.2022 г.; *** Показатели гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал. Протокол испытаний № В-119-ТЛ от 22.02.2022 г.;
Информация для потребителя	В топливо введены следующие присадки:смазывающая присадка в количестве до 0,0130% масс,антистатическая присадка в количестве до 0,00026 % масс,цетаноповышающая присадка в количестве до 0,0040 % масс.Дизельное топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Дата выдачи паспорта 04.04.2022

Начальник смены ТЛ _____ Колпакова И.В.

М.П.