Испытательная лаборатория

АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

LLP "Aktobe refinery" laboratory
RK, Aktobe region, Aktobe city, Astana district,
Sazdy residential area, house 401,
postcode 030000, phone: 8(7132) 741-058

Испытательная лаборатория
ТОО «Актобе нефтепереработка»
РК, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана,
жилой массив Сазды, дом 401,
почтовый индекс 030000, тел: 8(7132) 741-058

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №39/2024
QUALITY PASSPORT №39/2024

Наименование продукта/ Product name:	Судовое топливо/Marine fuel, DMA
Идентификационный номер образца/ Identification number of sample:	01-СТ-000785-2024/01-ST-000785-2024
Декларация о соответствии/ Declaration of conformity:	№ ЕАЭС KZ 1510317.13.12.00461 от 05.04.2022 г./ №EAEU KZ 1510317.13.12.00461 from 04/05/2022.
На соответствие требованиям/ Compliance with requirements:	ТР ТС 013/2011 (ГОСТ 32510)/ TR CU 013/2011 (GOST 32510)
Дата изготовления продукта/ Product manufacturing date:	18.01.2024.
Дата отбора пробы/ Date of sampling:	22.01.2024.
Место отбора пробы/ Sampling location:	РВС-6/VST-6
Дата проведения испытания/ Test date:	22.01.2024
Условия проведения испытаний/ Test environment:	Тнмпература/Temperature: 23^{0}C, Влажность/Humidity: 44% Давление/Pressure: 99,7 kPa

№	Наименование показателя/ Parameter name	НД на методы/ ND on test methods	Normal value	Фактические показатели/ actual results
1	Плотность при 20^{0}C, кг/м^3/ Density at 20^{0}C, kg/m^3	ГОСТ 3900/ GOST 3900(1)	Не нормируется/ Not standardized	850,2
2	Плотность при 15 ^{0}C, кг/м^3, не более/ Density at 15^{0}C, kg/m^3, not more than	СТ РК ИСО 3675/ ST RK ISO 3675	890	853,6
3	Массовая доля серы, %, не более/ Mass fraction of sulpfur, %, not more than	ГОСТ 32139/ GOST 32139	0,5	0,300
4	Содержание воды, % / Water fraction %	ГОСТ 2477/ GOST 2477	Не нормируется/ Not standardized	Отсутствует/ Not have
5	Температура вспышки в закрытом тигле, ^{0}C, не ниже/ Flash point in a closed crucible, ^{0}C, not less than	ГОСТ 6356/ GOST 6356	61	67
6	Кинематическая вязкость при 40 ^{0}C, мм^2/с/ Kinematic viscosity at 40 ^{0}C, mm^2/s	ГОСТ 31391/ GOST 31391	2,000-6,000	3,5681
7	Температура помутнения, ^{0}C/ Cloud point/,^{0}C	ГОСТ 5066/ GOST 5066	Не нормируется/ Not standardized	Минус 16/ Minus 16
8	Предельная температура фильтруемости, ^{0}C/ Limit temperature of filterability, ^{0}C	ГОСТ 22254/ GOST 22254	Не нормируется/ Not standardized	Минус 19/ Minus 19

9	Температура текучести, ^{0}C, не выше/ Pour point, ^{0}C, not higher	ГОСТ20287(А)/ GOST 20287(A)	Минус 6/Minus 6	Минус 27/ Minus 27
10	Цетановый индекс, не менее/ Cetane index, not less	СТ РК ИСО 4264/ ST RK ISO 4264	40	48
11	Зольность, %, не более/ Ash content, mass %, not more than	ГОСТ 1461/ GOST 1461	0,01	0,003

Chemical Engineer _____ Zhalbasova B.K.

Acting Head T/L _____ Koilybay R.A.

Дата выдачи паспорта качества/
Date of issue of the quality passport 22.01.2024